

제 2010-022호



Korea Gas Safety Corporation

안전인증서

사업장명 : EXHEAT Limited

소재지 : Threxton Road Industrial Estate, Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의 4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 허가 합니다.

품 목 : Heater

형 식 : FP

정 격 : 3상 690V이하

방폭기호 : Ex tD A21 IP65/66

인증번호 : 10-GA6BO-0022

인증기준 : 산업안전보건법 제34조

인증조건 : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$, 통전중 또는 위험성분위기에서 개방금지
케이블인입구가 70°C 를 초과할 경우 고온케이블을 사용할 것



2010년 5월 7일

한국가스안전공사

